

**MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS**

# **LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DE CALENTADOR DE AGUA DE GAS SIN TANQUE**

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Las secciones de referencia específicas se indican en cursiva.

<input type="checkbox"/>	Se instala una alarma de monóxido de carbono listada por UL en funcionamiento en el hogar en cada piso con un dormitorio y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. <i>IN 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad tiene una etiqueta permanente que identifica la marca, modelo y número de serie. <i>IN 1.14</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala en una ubicación no peligrosa manteniendo un espacio libre adecuado y no compromete la integridad estructural del edificio. <i>IN 1.14 y IN 1.15</i>
<input type="checkbox"/>	La temperatura del agua no se establece a más de 120°F. <i>WH 1.0</i>
<input type="checkbox"/>	El aire de admisión para todos los calentadores de agua sin tanque de combustión sellados debe provenir del exterior del espacio acondicionado. <i>WH 4.0</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos jurisdiccionales. <i>IN 1.14</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha: