MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DEL CALENTADOR DE AGUA DE GAS

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia**. Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Las secciones de referencia específicas se indican en cursiva.

☐	Se instala una alarma de monóxido de carbono listada por UL en funcionamiento en el hogar en cada piso con un dormitorio y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. *IN 1.2*
☐	La unidad tiene una etiqueta permanente que identifica la marca, modelo y número de serie. *IN 1.14*
☐	La unidad se instala en una ubicación no peligrosa manteniendo un espacio libre adecuado y no compromete la integridad estructural del edificio. *IN 1.14 y IN 1.15*
☐	Los conectores de ventilación que ingresan a una chimenea de mampostería están debidamente asegurados y sellados herméticamente en el punto de entrada. *WH 2.1*
☐	La línea de gas completa no tiene fugas, desde el medidor hasta el electrodoméstico. *IN 1.15*
☐	El calentador de agua está atado en el tercio superior e inferior del tanque para resistir el desplazamiento horizontal causado por el movimiento sísmico. *WH 1.0*
☐	La temperatura del agua no se establece a más de 120°F. *WH 1.0*
☐	Las conexiones de ventilación del conducto de escape están aseguradas con tornillos y el conducto de escape tiene una pendiente adecuada. *WH 2.0 y WH 2.1*
☐	La unidad se instala de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos jurisdiccionales. *IN 1.14*

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha: