

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN COMPLETA DE CHIMENEA DE GAS

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Se anotan secciones de referencia específicas en *itálica*.

<input type="checkbox"/>	Se instala una alarma de monóxido de carbono listada por UL en funcionamiento en el hogar en cada piso con un dormitorio y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. <i>IN 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala en una ubicación no peligrosa manteniendo un espacio libre adecuado y que no comprometa la integridad estructural del edificio. <i>IN 1.14 y IN 1.15</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad tiene una etiqueta permanente que identifica la marca, modelo y número de serie. <i>IN 1.14</i>
<input type="checkbox"/>	La entrada de aire de combustión y la ventilación de escape no están obstruidas. <i>FP 1.1 y FP 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	Toda la línea de gas desde el medidor hasta el electrodoméstico no tiene fugas. <i>IN 1.15</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad es totalmente accesible para futuras reparaciones si es necesario. <i>FP 1.3</i>
<input type="checkbox"/>	La unidad se instala de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos jurisdiccionales. <i>IN 1.14</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha:
------------------------------	--------	--------